



한국원팩 (주)

문서번호 : KFSS 7423 - 070

수 신 자 : 아즈텍 본관

제 목 : 2023년도 소방시설 작동기능점검 실시 결과보고서

1. 평소에 베풀어 주신 후의에 깊이 감사하오며, 귀사의 발전을 진심으로 기원합니다.
2. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 의거 아즈텍 본관에 대하여 실시한 2023년도 소방시설 작동기능점검 실시 결과보고서를 불임과 같이 제출합니다.

사 업 장 명	위 치	점 검 기 간
아즈텍 본관	경기도 화성시 정남면 안녕길 150번길 72 (수면리 136-7)	2023-02-03 ~ 2023-02-03

불임 : 1. 2023년도 소방시설 작동기능점검 실시 결과보고서 1부

대 표 이 사 류 진



※ 당 당 자 : 차장 박상원

우)17915 경기도 평택시 조개터로 6번길 4 2층(합정동) / 전화(031)618-6119 / 전송(031)618-6116

[√] 작동기능점검
[] 종합정밀점검

소방시설등 자체점검 실시결과 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.

특정소방 대 상 물	명칭(상호)	아즈텍 본관			대상물 구분(용도)	공장		
	소재지	경기도 화성시 정남면 안념길 150번길 72 (수면리 136-7)						
점검기간	2023년 2월 3일		~	2023년 2월 3일		(총 점검일수 : 1 일)		
점 검 자	[] 관계인(성명 : , 전화번호 :)							
	[] 소방안전관리자 (성명 : 최 홍 익 , 전화번호 : 010-6277-4446)							
	[√] 소방시설관리업자 (성명 : 한국원팩㈜ , 전화번호 : 031-618-6119)							
	전자우편 송달 동의	「행정절차법」 제14조에 따라 정보통신망을 이용한 문서 송달에 동의합니다.						
		[] 동의함			[] 동의하지 않음			
관계인 (서명 또는 인)								
	전자우편 주소							
점검인력	구분	성 명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)			
	주인력	류 진 환	소방시설관리사	제2004-104호	2월 3일 ~ 2월 3일 (1일)			
	보조인력	박 상 원	소방기술인정자격	2020-09-00219L	2월 3일 ~ 2월 3일 (1일)			
	보조인력	방 승 윤	점검자경력수첩	2023-01-00009E	2월 3일 ~ 2월 3일 (1일)			
	보조인력							
	보조인력							
	보조인력							

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제25조제2항 및 같은 법 시행규칙 제19조제1항에 따라 위와 같이 소방시설등 자체점검 실시결과 보고서를 제출합니다.

년



관계인 : 한국원팩㈜

(서명 또는 인)

소방시설담당자 귀하

붙임서류	점검인력 배치확인서(소방시설관리업자가 점검한 경우에만 제출합니다) 1부
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제49조제4호, 제53조제2항제10호	1. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등에 대한 자체점검을 하지 아니하거나 관리업자 등으로 하여금 정기적으로 점검하게 하지 아니한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처합니다. 2. 특정소방대상물의 관계인이 소방시설등의 점검결과를 보고하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우 300만원 이하의 과태료를 부과합니다.

특정소방대상물 정보

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표기를 합니다.

소방안전정보

대 표 자	☐ 소유자 ☒ 관리자 ☐ 점유자 성명 : 최 홍 익 , 전화번호 : 010-6277-4446		
소방안전 관리등급	☐ 특급, ☐ 1급, ☒ 2급, ☐ 3급		
소방안전 관 리 자	☐ 소방기술자격, ☐ 소방안전관리자수첩, ☒ 업무대행감독, ☐ 겸직, ☐ 기타 성명: 최 홍 익 , 전화번호: 010-6277-4446 , 최근 교육이수일:		
소방계획서	☒ 작성(☒ 보관 ☐ 미보관)		
자체점검 (전년도)	작동기능점검(☒ 실시 ☐ 미실시), 종합정밀점검(☐ 실시 ☒ 미실시)		
교육훈련 (전년도)	소방안전교육(☒ 실시 ☐ 미실시), 소방훈련(☒ 실시 ☐ 미실시)		
화재보험	☒ 가입, ☐ 미가입 보험사: , 가입기간: ~ 가입금액: 대인 (-) 대물 (-)		
다중이용 업소현황	☐ 휴게음식점영업(개소) ☐ 제과점영업(개소) ☐ 일반음식점영업(개소) ☐ 단란주점영업(개소) ☐ 유흥주점영업(개소) ☐ 영화상영관(개소) ☐ 비디오물감상실업(개소) ☐ 비디오물소극장업(개소) ☐ 복합영상물제공업(개소) ☐ 학원(개소) ☐ 독서실(개소) ☐ 목욕장업(개소) ☐ 찜질방업(개소) ☐ 게임제공업(개소) ☐ 인터넷컴퓨터게임시설 ☐ 복합유통게임제공업(개소) ☐ 노래연습장업(개소) ☐ 제공업 (개소) ☐ 산후조리업(개소) ☐ 고시원업(개소) ☐ 권총사격장(개소) ☐ 가상체험 체육시설업(개소) ☐ 안마시술소(개소) ☐ 전화방업(개소) ☐ 화상대화방업(개소) ☐ 수면방업(개소) ☐ 콜라텍업(개소) ☒ 해당없음		

건축물 정보

건축허가일		사용승인일	2009년 2월 18일
연 면 적	2,433.30 m ² , 세대	건축면적	m ²
층 수	지상 3 층 / 지하 층	높 이	m
건축물구조	☐ 콘크리트구조, ☒ 철골구조, ☐ 조적조, ☐ 목구조, ☐ 기타		
지붕구조	☒ 슬라브, ☐ 기와, ☐ 슬레이트, ☒ 기타	경사로	개소
계 단	☒ 직통(또는 피난계단) (1 개소), ☐ 특별피난계단 (개소)		
승 강 기	☐ 승용(대), ☐ 비상용(대), ☐ 피난용(- 대)		
주 차 장	☐ 옥내(☐ 지하 ☐ 지상 ☐ 필로티 ☐ 기계식), ☐ 옥상, ☐ 옥외		

소방시설등 불량세부사항		
설비명	점검번호	불량내용
소화설비		이 상 없 음
경보설비		이 상 없 음
피난구조설비		이 상 없 음
소화용수설비		해 당 사 항 없 음
소화활동설비		해 당 사 항 없 음
기타		이 상 없 음
안전시설등		해 당 사 항 없 음
비고	※ 점검번호는 소방시설등 자체점검표의 점검항목별 번호를 기입합니다.	

점검인력 배치확인서									
일련번호	20230206-03-3			배치기준 적합여부 확인결과		적합(O) 부적합()			
점검종료일자	2023년 02월 03일			배치통보일자		2023년 02월 10일			
점검업체	한국원팩㈜			등록번호		경기 평택 제 2009-4호			
대 표 자	류진환			연 락 처		031-618-6119			
주 소	경기도 평택시 조개터로6번길 4, 2층(합정동)								
배치장소 (점검대상)	상 호 (명칭)	아즈텍 본관			대상물구분		공장 (4 류)		
	점검구분	종합() 작동(O)			관할소방서		화성소방서		
	소재지	경기도 화성시 안남길150번길 72							
	현황	연면적: 2433.3㎡, 1개동, 아파트 총 세대수: 0 세대							
	보유시	스프링클러설비(), 제연설비(), 물분무등 소화설비()							
	☐ 같은 기간 점검대상수 : 3 개소				점검면적		8619.32㎡ (0 세대)		
배치인력 (점검인력)	구 분	성 명	자격증		자격증번호		비 고		
	주된인력	류진환	소방시설관리사		제 2004-104호				
	보조인력1	박상원	소방기술인정자격		2020-09-00219L				
	보조인력2	방승윤	점검자경력수첩		2023-01-00009E				
배치상황 (배치장소)	전체기간	2023년 02월 03일 부터 2023년 02월 03일 까지 (1일간)							
	인 력 배치여부	주인력	보조인력 1	보조인력 2	보조인력 3	보조인력 4	보조인력 5	보조인력 6	계
	1일차 (02/03)	류진환	박상원	방승윤					3 명
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조, 같은 법 시행규칙 제21조제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 배치 통보되었음을 확인합니다.									
2023년 02월 20일 (사)한국소방시설관리협회장 									

※ 배치장소 및 배치 일차는 필요시 추가

소방시설등 ☒ 작동기능 ☐ 종합정밀 점검표

☐ 특정소방대상물

건물명(상호)	아즈텍 본관	대상물 구분	공장
소재지	경기도 화성시 정남면 안남길 150번길 72 (수면리 136-7)		

☐ 소방시설등 점검결과

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[√] 소화기구 및 자동소화장치	○	피난 구조 설비	[√] 피난기구	○
	[√] 소화기구 (소화기, 자확, 간이)			[√] 공기안전매트 · 피난사다리 (간이)완강기 · 미끄럼대 구조대	
	[] 주거용주방자동소화장치			[] 다수인피난장비	
	[] 상업용주방자동소화장치			[] 승강식피난기 하향식피난구용내림식 사다리	
	[] 캐비닛형자동소화장치			[] 인명구조기구	/
	[] 가스 · 분말 · 고체자동소화 장치			[√] 유도등	○
	[√] 옥내소화전설비	○		[] 유도표지	/
	[] 스프링클러설비	/		[] 피난유도선	/
	[] 간이스프링클러설비	/		[] 비상조명등	/
	[] 화재조기진압용스프링클러 설비	/		[] 휴대용비상조명등	/
	[] 물분무소화설비	/		[] 상수도소화용수설비	/
	[] 미분무소화설비	/		[] 소화수조 및 저수조	/
	[] 포소화설비	/	소화 용수 설비	[] 거실제연설비	/
	[] 이산화탄소소화설비	/		[] 부속실 등 제연설비	/
	[] 할론소화설비	/		[] 연결송수관설비	/
	[] 할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비	/		[] 연결살수설비	/
	[] 분말소화설비	/		[] 비상콘센트설비	/
	[] 강화액소화설비	/		[] 무선통신보조설비	/
	[] 고체에어로졸소화설비	/		[] 연소방지설비	/
	[] 옥외소화전설비	/		[√] 방화문, 방화셔터	○
경보 설비	[] 단독경보형감지기	/	기타	[] 비상구, 피난통로	/
	[] 비상경보설비	/		[] 방 염	/
	[√] 자동화재탐지설비 및 시각 경보기	○	비고		
	[] 비상방송설비	/			
	[] 통합감시시설	/			
	[] 자동화재속보설비	/			
	[] 누전경보기	/			
	[] 가스누설경보기	/			

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과

구분	해 당 설 비	점검결과	구분	해 당 설 비	점검결과
소화 설비	[] 소화기 또는 자동확산소화기	/	비상구	[] 방화문	/
	[] 간이스프링클러설비	/		[] 비상구(비상탈출구)	/
경보 설비	[] 비상경보설비 또는 자동화재탐지설비	/	기타	[] 영업장 내부 피난통로	/
	[] 가스누설경보기	/		[] 영상음향차단장치	/
피난 구조 설비	[] 피난기구	/		[] 누전차단기	/
	[] 피난유도선	/		[] 창 문	/
	[] 유도등, 유도표지 또는 비상조명등	/		[] 피난안내도, 피난안내영상물	/
	[] 휴대용비상조명등	/		[] 방염물품	/
			비고		

□ 점검업체(점검인력)현황

구분	성명	자격구분	자격번호	점검참여일(기간)	서명
주 인 력	류 진 환	소방시설관리사	제2004-104호	2/3 ~ 2/3	
보조인력	박 상 원	소방기술인정자격	2020-09-00219L	2/3 ~ 2/3	
보조인력	방 승 윤	점검자경력수첩	2023-01-00009E	2/3 ~ 2/3	
보조인력					
보조인력					
보조인력					
보조인력					

점검기간(일자): 2023년 2월 3일 ~ 2023년 2월 3일 (총 점검일수: 1 일)

소방시설관리업체(등록번호): 한국원팩 (주) (경기평택 제2009-04호)

대 표 자: 류 진 환



□ 점검번호 구분(대분류-중분류-소분류)

대분류 (설비구분)	소화기구 및 자동소화장치를 '1'번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여 다중이용업소 '32'번까지로 함
중분류 (단위구분)	각 설비별 점검단위에 따라 'A'부터 알파벳 순서대로 부여함
소분류 (점검항목)	각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 '001'부터 순서대로 부여함

※ 소방시설, 다중이용업소의 []란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○, 불량X, 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※ 소방시설등 (종합정밀, 작동기능)점검결과보고서의 '각 설비별 점검결과' 에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.

※ 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.

[illegible]

수원	주된수원	• 경용설비의 종류: ☒ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비 ☐ 스프링클러설비 ☐ 간이스프링클러설비 ☐ 화재조기진압용스프링클러설비 ☐ 물분무소화설비 ☐ 미분무소화설비 ☐ 포소화설비 • 설치장소: 동명() ☒ 지상/ ☐ 지하 (3)층, 실명(기계실) • 흡입방식: ☒ 정압 ☐ 부압, • 유효수량: (5.2) m ³
	보조수원	• 설치장소: 동명() 실명() • 유효수량: () m ³
가압 송수 장치	☐ 고가수조	• 경용설비의 종류: ☐ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비 ☐ 스프링클러설비 ☐ 간이스프링클러설비 ☐ 화재조기진압용스프링클러설비 ☐ 물분무소화설비 ☐ 포소화설비 • 설치장소: 동명() ☐ 지상/ ☐ 지하 ()층, 실명()

가압 송수 장치	[] 압력수조	◦ 겸용설비의 종류: [] 옥내소화전설비 [] 옥외소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 간이스프링클러설비 [] 화재조기진압용스프링클러설비 [] 물분무소화설비 [] 미분무소화설비 [] 포소화설비 ◦ 설치장소: 동명() [] 지상/ [] 지하 ()층, 실명() ◦ 수조 용량: ()ℓ, 수조가압압력: () Mpa ◦ 자동식공기압축기 용량:()ℓ/min, 동 력: () Kw
	[] 가압수조	◦ 겸용설비의 종류: [] 옥내소화전설비 [] 옥외소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 간이스프링클러설비 [] 화재조기진압용스프링클러설비 [] 물분무소화설비 [] 미분무소화설비 [] 포소화설비 ◦ 설치장소: 동명() [] 지상/ [] 지하 ()층, 실명() ◦ 수조용량: ()ℓ, 수조가압압력: () Mpa ◦ 가압가스의 종류: [] 공기 [] 불연성가스 ()

비 고

※ 해당 특정소방재상물에 설치된 소방시설에 대하여만 작성이 가능합니다.

※ []에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 세부 현황 및 설치된 수량을 기입합니다.

※ 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.

가압 송수 장치	[V] 펌프방식	◦ 겸용설비의 종류: [V] 옥내소화전설비 [] 옥외소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 간이스프링클러설비 [] 화재조기진압용스프링클러설비 [] 물분무소화설비 [] 미분무소화설비 [] 포소화설비 ◦ 설치장소: 동명() [V] 지상/ [] 지하 (3)층, 실명(기계실) ◦ 주펌프1(옥내)전양정:(46)m, 토출량:(260)ℓ/min [V] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 ◦ 주펌프2()전양정:()m, 토출량:()ℓ/min [] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 ◦ 예비펌프1()전양정:(-)m, 토출량:(-)ℓ/min [] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 ◦ 예비펌프2()전양정:()m, 토출량:()ℓ/min [] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 ◦ 충압펌프1(옥내)전양정:(46)m, 토출량:(60)ℓ/min ◦ 충압펌프2()전양정:()m, 토출량:()ℓ/min ◦ [] 물올림장치(유효수량:)ℓ, 급수배관: ()mm ◦ 기동장치: [V] 기동용수압개폐장치, [] ON/OFF 방식 [V] 압력챔버(용량:(100)ℓ, 사용압력:(1)Mpa [] 기동용압력스위치([] 부르동관식 [] 전자식 [] 그 밖의 것) ◦ [] 감압장치 [] 지상/ [] 지하 () 층, 설치장소:()
	송수구	[V] 옥내소화전설비 [] 옥외소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 간이스프링클러설비 [] 화재조기진압용스프링클러설비 [] 물분무소화설비 [] 미분무소화설비 [] 포소화설비 ◦ 설치장소: (1층 옥외), [V] 쌍구형 (1) 개/ [] 단구형 () 개
비상전원		[] 자가발전설비, [] 소방전용 [] 소방부하겸용 [] 소방전원보존형 [] 기타() [] 비상전원수전설비 [] 축전지설비 [] 전기저장장치 ◦ 설치장소: 동명() [] 지상/ [] 지하 ()층, 실명()

3-3. 수계소화설비(개별사항)

[V] 옥내 소화전	- 설치장소: 동명 () [V] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: (2) 개
[] 옥외 소화전	설치장소: () 개
[] 스프링클러설비	- 종류: [] 습식 [] 부압식 [] 준비자동식 [] 건식 [] 일제살수식 - 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층
[] 간이스프링클더설비	- 종류: [] 펌프 [] 캐비닛 [] 상수도 - 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층
[] 화재조기진압용	- 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층
[] 물분무 소화설비	- 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층
[] 포 소화설비	[] 파워터스프링클러설비 [] 포헤드설비 [] 고정포방출설비 [] 기타 () - 소화약제 [] 단백포 [] 합성계면활성제포 [] 수성막포 [] 내알코올포 - 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층

3-4. 가스계소화설비(개별사항)

[] 이산화탄소	[] 전역방출 [] 국소방출 [] 호스릴 / [] 고압식 [] 저압식 / [] 축압식 [] 가압식
[] 할론	방호구역: ()개, 설치층(장소): [] 지상/[] 지하()층 ()
[] 할로겐화합물 및 불활성기체	- 저장용기 설치장소: [] 지상/[] 지하()층, [] 전용실 [] 기타() - 수량: () [] kg, [] m³ ()ℓ ()개
[] 분말	소화약제 [] 이산화탄소 [] 할론1301 [] 할론2402 [] 할론1211 [] 할론104
[] 강화액	[] FC-3-1-10 [] HCFC BLEND A [] HCFC-124 [] HFC-125 [] HFC-227ea
[] 고체에어로졸	[] HFC-23 [] IG-541 [] IG-100 [] 기타()
	[] 제1종분말 [] 제2종분말 [] 제3종분말 [] 제4종분말

3-5. 경보설비

[] 단독	- 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 주전원 [] 상용전원 [] 건전지
[] 비상경보설비	[] 비상벨설비 [] 자동식사이렌설비 - 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 조작장치 설치장소: 동명 () [] 지상/[] 지하()층 실명()
[V] 자동화재탐지설비	- 수신기 위치: 동명 () [V] 지상/[] 지하(1)층 실명(좌측 현장) - 경보방식 [V] 전층경보 [] 우선경보, 시각경보기 [] 유 [V] 무 - 설치장소: 동명 () [V] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[] 지하()층 ~ [] 지상/[] 지하()층 - 감지기종류 [V] 열 [V] 연기 [] 그 밖의 것([] 불꽃 [] 아날로그식 [] 복합형)
[] 비상방송설비	[] 전용 [] 겸용 / [] 전층경보 [] 우선경보 - 증폭기 설치장소: 동명 () [] 지상/[] 지하()층 실명()
[] 자동화재속보설비	속보기 설치장소: 동명 () [] 지상/[] 지하()층 실명()
[] 통합감시시설	- 주수신기 설치장소: 동명 () [] 지상/[] 지하()층 실명() - 부수신기 설치장소: 동명 () [] 지상/[] 지하()층 실명() - 정보통신망 [] 광케이블 [] 기타() / 예비선로 [] 유 [] 무

[] 누전 경보기	◦ 수신기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하()층 실명() ◦ 수신기 형식 [] 1급 [] 2급, 차단기구 [] 무 [] 유 (설치장소:)
[] 가스누설 경보기	◦ [] 단독형 [] 분리형, 사용가스종류 [] LNG [] LPG, 경계구역 수: ()개 ◦ 수신기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하()층 실명() ◦ 차단기구 [] 유 [] 무 (설치장소:)

3-6. 피난구조설비(피난기구)

[V] 피난기구	◦ 종류: [] 피난사다리 [V] 완강기 [] 다수인피난장비 [] 승강식피난기 [] 미끄럼대 [] 피난교 [] 피난용트랩 [] 구조대 [] 간이완강기 [] 공기안전매트 ◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [V] 일부층 [V] 지상/[]지하(3)층~ [V] 지상/[]지하(3)층 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층
[] 인명구조 기구	◦ 종류: [] 방열복/방화복 [] 공기호흡기 [] 인공소생기 ◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층 ◦ 대상물의 용도: [] 5층이상 병원 [] 7층이상 관광호텔 [] 이산화탄소소화설비 설치 [] 지하역사 ◦ 백화점 ◦ 대형점포 ◦ 쇼핑센터 ◦ 지하상가 ◦ 영화상영관
[V] 유도등	◦ 종류: [V] 피난구 [V] 통로 [] 객석유도등 [] 유도표지 [] 피난유도선 ◦ 설치장소: 동명 () [V] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층
[] 비상 조명등	◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층 ◦ 비상전원 [] 자가발전설비 [] 축전지설비 [] 내장형
[] 휴대용 비상조명등	◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층 ◦ 전원 [] 건전지식 [] 충전식 배터리식

3-7. 소화용수설비

[] 상수도 소화용수	◦ 설치장소:(), 소화전 호칭지름: ()mm
[] 소화수조	[] 전용 [] 겸용/ [] 흡수식 [] 가압식/ [] 일반수조 [] 그 밖의 것/유효수량: ()m³ ◦ 가압송수장치 전압정: ()m토출량: ()ℓ/min, [] 전동기/ [] 내연기관(연료 [] 경유 [] 기타) ◦ [] 물올림장치(유효수량: ()ℓ, 급수배관: ()mm ◦ 기동수위치 설치장소: [] 채수구 부근 [] 방재실 [] 기타() ◦ 채수구 구경: ()mm, 흡수관 투입구: 가로 ()cm 세로 ()cm/직경 ()cm

3-10. 소화활동설비

[] 제연 설비	◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층~ [] 지상/[]지하()층 ◦ 방식 [] 단독 [] 공동 [] 상호 [] 기타() ◦ 기동장치 [] 자동(감지기 연동) [] 수동 [] 원격 ◦ 제연구획면적 최대: ()m² / 구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것: () ◦ 제연구역 출입문 [] 상시폐쇄(자동폐쇄장치) [] 상시개방(감지기에 의한 닫힘) ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하 ()층 실명() [] [] 전동기 ()kW, 풍량 ()m³/min, 정압 ()mmAq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하 ()층 실명() 전동기 ()kW, 풍량 ()m³/min, 정압 ()mmAq ◦ 배출구 [] 천장면 [] 천장직하 [] 기타()/옥외배출구 [] 옥상 [] 기타() 풍도구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것()/구획댐퍼 [] 유 [] 무 ◦ 유입공기배출 [] 자연배출 [] 기계배출 [] 배출구 [] 제연설비 ◦ 급기구 [] 강제유입 [] 자연유입 [] 인접구역유입 풍도구조 [] 내화 [] 불연 [] 그 밖의 것()/구획댐퍼 [] 유 [] 무
--------------	---

[] 제연 설비	전실 ◦ 설치장소: 동명 (, , ,) 특별피난계단 ()개소, 비상용승강기 () 대 ◦ 방식 [] 부속실 [] 계단실 및 부속실 [] 계단실 [] 비상용승강기승강장 ◦ 기동방식 [] 전층 [] 부분층(개층) / 댐퍼개방감지기 [] 전용 [] 겸용 ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하()층 실명() 전동기 ()kW, 풍량 ()m³/min, 정압 ()mmAq ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하()층 실명() 전동기 ()kW, 풍량 ()m³/min, 정압 ()mmAq ◦ 제연구역 출입문 [] 상시폐쇄(자동폐쇄장치) [] 상시개방(연기감지기에 의한 닫힘) ◦ 유입공기배출 [] 자연배출 [] 기계배출 [] 배출구 [] 제연설비 ◦ 과압방지장치 [] 플랩댐퍼 [] 자동차압(과압조절형)댐퍼 [] 그 밖의 것 [] 해당없음
[] 연결 송수관	[] 전용 [] 겸용([] 옥내소화전설비 [] 스프링클러설비 [] 기타:) ◦ 설치장소: 동명 () [] 전체층/ [] 일부층 [] 지상/[]지하()층 ~ [] 지상/[]지하()층 ◦ 방수구 위치 [] 복도·통로 [] 계단실 [] 계단등의 부근 ◦ 송수구 설치장소: (), 중간수조용량: () m³ ◦ 가압송수장치 설치장소: 동명 () [] 지상/ [] 지하()층 실명() 전양정:()m, 토출량:()ℓ/min [] 전동기 [] 내연기관(연료: [] 경유 [] 기타 ◦ 기동스위치 설치장소 [] 송수구 [] 방재실 [] 기타()
[] 연결 살수	◦ 설치장소: 동명 (, , , ,) ◦ 방식 [] 습식 [] 건식 / [] 지하층 [] 판매시설 [] 가스시설 [] 부속된 연결통로
[] 비상 콘센트	◦ 설치장소: 동명 () [] 지상/[]지하()층 ~ [] 지상/[] 지하() 층 [] 3상 380V [] 단상 220V / [] 접지형 2극 플러그접속기 [] 접지형 3극 플러그접속기
[] 무선 통신보조	◦ 설치장소: 동명 () [] 지상/[]지하()층 ~ [] 지상/[] 지하() 층 [] 전용 [] 공용 / 방식: [] 누설동축케이블 [] 누설동축케이블과 안테나 [] 안테나 ◦ 접속단자 설치장소: () () ()
[] 연소 방지	◦ 방호대상물 [] 전력사업용 [] 통신사업용 [] 그 밖의 것() ◦ 송수구역수: ()구역 / 구역간의 구획 [] 있다 [] 일부 있다 [] 없다
비고	

1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표

번호	점검항목	점검결과
1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)		
1-A-001	○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부	○
1-A-002	○ 설치높이 적합 여부	○
1-A-003	○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부	○
1-A-004	○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부	○
1-A-005	○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부	○
1-A-006	○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부	○
1-A-007	○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부	○
1-A-008	○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부	○
1-A-009	● 설치수량 적정 여부	/
1-A-010	● 적응성 있는 소화약제 사용 여부	/
1-B. 자동소화장치		
	[주거용 주방 자동소화장치]	
1-B-001	○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	○
1-B-002	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	○
1-B-003	○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부	○
1-B-004	○ 감지부 설치상태 적정 여부	○
1-B-005	○ 탐지부 설치상태 적정 여부	○
1-B-006	○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	○
	[상업용 주방 자동소화장치]	
1-B-011	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-012	○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부	/
1-B-013	○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부	/
	[캐비닛형 자동소화장치]	
1-B-021	○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부	/
1-B-022	○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부	/
1-B-023	○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부	/
	[가스·분말·고체에어로졸 자동소화장치]	/
1-B-031	○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부	/
1-B-032	○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부	/
1-B-033	○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부	/
비고		

※ 점검항목 중 “●” 는 종합정밀점검의 경우에만 해당한다.

※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/” 로 표시한다.

※ 점검항목 내용 중 “설치기준” 및 “설치상태” 에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.

※ ‘비고’ 란에는 특정소방대상물의 위치, 구조, 용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다. (이하 같다)

2. 옥내소화전설비 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
2-A. 수원		
2-A-001	○ 주원수원의 유효수량 적정 여부(검용설비 포함)	○
2-A-002	○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부	/
2-B. 수조		
2-B-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-B-002	○ 수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능 여부	○
2-B-003	● 수조 외측 고정사다리 설치상태 적정 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)	/
2-B-004	● 실내설치 시 조명설비 설치상태 적정 여부	/
2-B-005	○ “옥내소화전설비용 수조” 표지 설치상태 적정 여부	○
2-B-006	● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치상태 적정 여부	/
2-B-007	● 수조-수직배관 접속부분 “옥내소화전설비용 배관” 표지 설치상태 적정 여부	/
2-C. 가압송수장치		
	[펌프방식]	
2-C-001	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-C-002	○ 옥내소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부	○
2-C-003	● 감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)	/
2-C-004	○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부	○
2-C-005	● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부	/
2-C-006	○ 펌프 흡입측 연성계 · 진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	○
2-C-007	● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부	/
2-C-008	○ 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)	/
2-C-009	● 주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부	/
2-C-010	● 물울림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부	/
2-C-011	● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부	/
2-C-012	○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태, 연료량) 여부	/
2-C-013	○ 가압송수장치의 “옥내소화전펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부	○
	[고가수조방식]	
2-C-021	○ 수위계 · 배수관 · 급수관 · 오버플로우관 · 맨홀 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
	[압력수조방식]	
2-C-031	● 압력수조의 압력 적정 여부	/
2-C-032	○ 수위계 · 수관 · 급기관 · 압력계 · 안전장치 · 공기압축기 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/
	[가압수조방식]	
2-C-041	● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부	/
2-C-042	○ 수위계 · 급수관 · 배수관 · 급기관 · 압력계 등 부속장치의 변형 · 손상 유무	/

번호	점검항목	점검결과
2-D. 송수구		
2-D-001	○ 설치장소 적정 여부	○
2-D-002	● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부	/
2-D-003	● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부	/
2-D-004	● 자동배수밸브(또는 배수공) · 체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부	/
2-D-005	○ 송수구 마개 설치 여부	○
2-E. 배관 등		
2-E-001	● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인	/
2-E-002	● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부	/
2-E-003	● 순환배관 설치(설치위치 · 배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부	/
2-E-004	● 동결방지조치 상태 적정 여부	/
2-E-005	○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부	○
2-E-006	● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부	/
2-F. 함 및 방수구 등		
2-F-001	○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부	○
2-F-002	○ 위치 · 기동 표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부	○
2-F-003	○ “소화전” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부	○
2-F-004	● 대형공간(기동 또는 벽이 없는 구조) 소화전 함 설치 적정 여부	/
2-F-005	● 방수구 설치 적정 여부	/
2-F-006	○ 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부	○
2-F-007	○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부	○
2-F-008	● 호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부	/
2-G. 전원		
2-G-001	● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부	/
2-G-002	● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부	/
2-G-003	○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부	/
2-G-004	○ 자가발전설비인 경우 「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인	/
2-H. 제어반		
2-H-001	● 검용 감시 · 동력 제어반 성능 적정 여부(검용으로 설치된 경우) [감시제어반]	/
2-H-011	○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	○
2-H-012	○ 펌프 별 자동 · 수동 전환스위치 정상작동 여부	○
2-H-013	● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부	/
2-H-014	● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)	/
2-H-015	● 수조 · 물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부	/
2-H-016	○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부	○
2-H-017	○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부	○

번호	점검항목	점검결과
2-H-018	● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부	/
2-H-019	● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부	/
	[동력제어반]	
2-H-021	○ 앞면은 적색으로 하고, “옥내소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부	o
	[발전기제어반]	
2-H-031	● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부	/

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및설계치 참조)

구분		체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150% 운전	적정 여부
토출량 (ℓ/min)	주	0	260	390	1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 140% 이하일 것(○) 2.정격운전 시 토출량과 토출압이 규정치 이상일 것(○) 3.정격토출량의 150%에서 토출압이 정격토출압의 65% 이상일 것(○)
	예비		-	-	
토출압 (MPa)	주	0.64	0.46	0.30	
	예비	-	-	-	

○설정압력:

○주펌프

기동: 0.3 Mpa

정지: 수동

○예비펌프

기동: 0 Mpa

정지: 0 Mpa

○충압펌프

기동: 0.4 Mpa

정지: 0.5 Mpa

※ 릴리프밸브 작동압력 : 0.61 Mpa 미만

비고

15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표

(1면)

번호	점검항목	점검결과
15-A. 경계구역		
15-A-001	● 경계구역 구분 적정 여부	/
15-A-002	● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러, 물분무소화, 제연설비 경계구역 일치 여부	/
15-B. 배선 등		
15-B-001	○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부	○
15-B-002	○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부	○
15-B-003	● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부	/
15-B-004	● 축적기능 보유 여부(환기·면적·높이 조건 해당할 경우)	/
15-B-005	○ 경계구역 일람도 비치 여부	○
15-B-006	○ 수신기 음향기구의 음량, 음색 구별 가능 여부	○
15-B-007	● 감지기, 중계기, 발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)	/
15-B-008	● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부	/
15-B-009	● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부	/
15-C. 중계기		
15-C-001	● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)	/
15-C-002	● 설치 장소(조작·점검 편의성, 화재·침수 피해 우려) 적정 여부	/
15-C-003	● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부	/
15-C-004	● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부	/
15-C-005	● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부	/
15-D. 감지기		
15-D-001	● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부	/
15-D-002	● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부	/
15-D-003	○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부	○
15-D-004	● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부	/
15-D-005	● 감지기 부착면 적정 여부	/
15-D-006	○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부	○
15-D-007	● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부	/
15-D-008	● 감지기 설치제외 장소 적합 여부	/
15-D-009	○ 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부	○
15-E. 음향장치		
15-E-001	○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부	○
15-E-002	○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부	○
15-E-003	● 우선경보 기능 정상작동 여부	/

번호	점검항목	점검결과
15-F. 시각경보장치		
15-F-001	○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부	/
15-F-002	○ 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	/
15-G. 발신기		
15-G-001	○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부	○
15-G-002	○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부	○
15-G-003	○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부	○
15-H. 전원		
15-H-001	○ 상용전원 적정 여부	○
15-H-002	○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
15-I. 배선		
15-I-001	● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부	/
15-I-002	● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)	/
15-I-003	○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부	○
15-I-004	● 감지기회로 송배전식 적용 여부	/
15-I-005	● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)	/
비고		

20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표

번호	점검항목	점검결과
20-A. 피난기구 공통사항		
20-A-001	● 대상물 용도별·층별·바닥면적별 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부	/
20-A-002	○ 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태	o
20-A-003	● 개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부	/
20-A-004	○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부	o
20-A-005	○ 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부	o
20-A-006	○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부	o
20-A-007	● 피난기구의 설치제외 및 설치감소 적합 여부	/
20-B. 공기안전매트·피난사다리·(간이)완강기·미끄럼대·구조대		
20-B-001	● 공기안전매트 설치 여부	/
20-B-002	● 공기안전매트 설치 공간 확보 여부	/
20-B-003	● 피난사다리(4층 이상의 층)의 구조(금속성 고정사다리) 및 노대 설치 여부	/
20-B-004	● (간이)완강기의 구조(로프 손상방지) 및 길이 적정 여부	/
20-B-005	● 숙박시설의 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가 설치 여부	/
20-B-006	● 미끄럼대의 구조 적정 여부	/
20-B-007	● 구조대의 길이 적정 여부	/
20-C. 다수인 피난장비		
20-C-001	● 설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 피난층의 충분한 착지 공간) 여부	/
20-C-002	● 보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물·먼지 등으로부터 장비 보호) 여부	/
20-C-003	● 보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부	/
20-C-004	● 보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부	/
20-D. 승강식 피난기·하향식 피난구용 내림식 사다리		
20-D-001	● 대피실 출입문 감종방화문 설치 및 표지 부착 여부	/
20-D-002	● 대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부	/
20-D-003	● 대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등·경보장치 작동 적정 여부 및 감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부	/
20-D-004	● 대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부	/
20-D-005	● 하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부	/
20-D-006	● 대피실 내부 비상조명등 설치 여부	/
20-E. 인명구조기구		
20-E-001	○ 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부	/
20-E-002	○ “인명구조기구” 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부	/
20-E-003	○ 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부	/
20-E-004	● 대상물 용도별·장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부	/
비고		

21. 유도등 및 유도표지 점검표

번호	점검항목	점검결과
21-A. 유도등		
21-A-001	○ 유도등의 변형 및 손상 여부	○
21-A-002	○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부	○
21-A-003	○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부	○
21-A-004	○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부	○
21-A-005	● 설치 장소(위치) 적정 여부	/
21-A-006	● 설치 높이 적정 여부	/
21-A-007	● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부	/
21-B. 유도표지		
21-B-001	○ 유도표지의 변형 및 손상 여부	/
21-B-002	○ 설치 상태(유사 등화광고물, 게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부	/
21-B-003	○ 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부	/
21-B-004	○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부	/
21-C. 피난유도선		
21-C-001	○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부	/
21-C-002	○ 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부	/
	[축광방식의 경우]	/
21-C-011	● 부착대에 견고하게 설치 여부	/
21-C-012	○ 상시조명 제공 여부	/
	[광원점등방식의 경우]	/
21-C-021	○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부	/
21-C-021	○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부	/
21-C-021	● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부	/
21-C-021	● 제어부 설치위치 적정 여부	/
비고		

31. 기타사항 점검표

번호	점검항목	점검결과
31-A. 피난·방화시설		
31-A-001	○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손·변경) 및 정상 기능 적정 여부	○
31-A-002	● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난·방화시설 주변 장애물 적치 포함)	/
31-B. 방염		
31-B-001	● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)	/
31-B-002	● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)	/
비고	※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과 확인이 불가능한 경우 비고에 기재한다.	